



OZNACZENIA

- A - oprawa fluorescencyjna nastropowa -rastrowa 2x36W KL. I /strmień 6700Lm/
B - oprawa fluorescencyjna 2x36W P-A /paraboliczny raster/ KL. I , strumień 6700Lm.
C - oprawa fluorescencyjna nastropowa asymetryczna np 1x36W, strumień 1350Lm
D - oprawa fluorescencyjna nastropowa /rastrowa/ 1x36W KL. I , strumień 1350Lm.
E - oprawa fluorescencyjna nastropowa 2x26W typu Plafoniera IP65

- Instalacje elektryczne wykonać przewodem kabelkowym typu YDY pod tynkiem
- Wysokość instalowania wyłączników - 1,4m od podłogi
- W pomieszczeniach wc stosować osprzęt szczelny

UKŁAD POŁĄCZEŃ: TN - S

[inwestor]		Gmina Przytęk 26-704 Przytęk	
[obiekt]		REMONT W BUDYNKU PSP	
[adres]		GRABÓW NAD WISŁĄ gm. PRZYŁĘK	
[nazwa rysunku]		PLAN INSTALACJI OŚWİETLENIOWEJ - PIĘTRO	[skala] 1:100
PROJEKTANT: inż. PIOTR GRALEWSKI UPR. UAN-II-K-8386/RA/43/85		[podpis]	[numer rysunku] 2
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. STANISŁAW NITEK UPR. RINB-VI-U-7342/75/98			[data opracowania] 03. 2018