

Zapytanie

Dotyczy: zamówienia na „Modernizacje oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przyłęk”

W projekcie oświetlenia drogowego pt: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przyłęk” projektant nie pisze nic o potrzebie wymiany istniejących ograniczników przepięć na przewodzie nieizolowanym. Wymiana ograniczników przepięć nie jest ujęta również w zestawieniu czynności montażowych (pkt 6 w/w projektu).

Natomiast wymiana 145 szt. ograniczników przepięć w istniejących liniach napowietrznych nn na przewodzie nieizolowanym występuje w pozycji 13 przedmiaru robót kosztorysu ślepego.

Ograniczniki przepięć na przewodzie oświetleniowym stanowią element sieci oświetleniowej zasilającej, której właścicielem jak wynika z SIWZ jest Zakład Energetyczny.

Obowiązkiem właściciela urządzeń jest wymiana uszkodzonych jej elementów, w tym przypadku ograniczników przepięć. Za tą usługę odbiorca energii płaci dostawcy w tzw. opłacie za przesył. Obciążenie Gminy wymianą elementów sieci oświetleniowej, będących własnością Zakładu Energetycznego jest niewłaściwe i jest inwestowaniem Gminy w obcy środek trwały.

W związku z powyższym, czy należy w ofercie uwzględnić wymianę 145 szt. odgromników na przewodzie nieizolowanym istniejących sieci oświetleniowych?

Odpowiedź

W ofercie należy uwzględnić wymianę 145 szt. odgromników zgodnie z pozycją 13 przedmiaru robót.