

Przyłęk, 20.06.2017

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Stara.

Zapytanie:

Składamy następujące zapytanie:

W Przedmiarze Robót w punkcie II. Odwodnienie, w podpunkcie 2 podano: „Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD 40 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone ściankami oporowymi”.

W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót na stronie 30, w dziale Ad.5) Przepusty z rur PEHD, w punkcie 1. Wstęp, w podpunkcie 1.3 Zakres robót objętych ST podano: „Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykorzystaniu przepustów z rur z tworzyw sztucznych i obejmują a) wykonanie przepustów z rur polietylenowych PEHD wraz z umocnieniem wlotu i wylotu zgodnie z dokumentacją techniczną. W punkcie 2. Materiały, w podpunkcie 2.1. Materiały stosowane do wykonania przepustów z rur PEHD podano: „Materiałami stosowanymi do wykonania przepustów pod koroną drogi wg niniejszych ST są: rury i złączki wysokoudarowej (wysokiej gęstości) odmiany polietylenu PEHD i łączniki stalowe ...”. W podpunkcie 2.2 Rury z PEHD podano: „Rury wykonane z PEHD w postaci rur z usztywniającymi korbami tworzącymi spiralny, zewnętrzny zwój.”

Do wykonania przepustów mamy zamiar użyć rur z PP (polipropylenu) jako materiału równoważnego o takich samych parametrach projektowych jak przewidziane w SST rury z PEHD (polietylen). Rury z PP (polipropylenu) i z PEHD (polietylenu) są produkowane wg tej samej normy PN-EN13476, a materiały polipropylen i polietylen należą do jednej grupy surowców - poliolefin.

Pytanie nasze kierujemy w odniesieniu do Zarządzenia nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2006 roku, opublikowanego w opracowaniu pt. „ZALECENIA PROJEKTOWE I TECHNOLOGICZNE DLA PODANYCH DROGOWYCH KONSTRUKCJI INŻYNIERSKICH Z TWORZYW SZTUCZNYCH.”

Opracowanie to mówi w rozdziale 2.1.1 o materiałach stosowanych do produkcji rur. A mianowicie są to polipropylen (PP) i polietylen(PE).

W związku z powyższym składamy zapytanie: Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie do budowy przepustów rur karbowanych z polipropylenu (PP)?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PP jako wyrób równoważny do rur PEHD o którym mowa w dokumentacji przetargowej.


Wójt Gminy
mgr Małgorzata Kuś